

## АКТ

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование  
в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 76 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  
ГБДОУ детский сад № 76 Красносельского района Санкт-Петербурга.**

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:  
Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 38, корпус 2, литер А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2577,9 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8512 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,  
муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга - 198329, Санкт-Петербург,  
ул. Партизана Германа, дом 3, литер А;

Комитет по образованию – 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): дошкольное образование.

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы  
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи, присмотр и уход за  
детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,  
вместимость, пропускная способность): плановая 280 человек, фактическая 260 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому,  
дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  
на Объект: *К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с  
нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения,  
Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 76 Красносельского района Санкт-Петербурга Шафранская Виктория Владимировна, с одной стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*.
2. Пандус стационарный наружный\*\*: *нет*.
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: *нет*.
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: *да, не соответствует для «К»*.
5. Наружная лестница входной зоны: *да, не соответствует для «С»*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*.
7. Поручни наружные входной зоны: *да, не соответствует для «О, С»*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*.
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: *да, не соответствует для «К»*.
10. Подъемные платформы наружные: *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет*.
13. Лифт пассажирский: *нет*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

- звуковой информации: *нет*.

- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*.

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга,*

расположенного по адресу: *г. Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 38, корпус 2, литер А,*

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно)** доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1.	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске. На территории отсутствуют тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 28/2-ад от 30.08.2019г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	О, С, Г, У	Входной узел не имеет тактильно-контрастных предупреждающих указателей зон «возможной опасности». Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Перед входом на объект отсутствуют информационная табличка, кнопка вызова персонала	Приказ № 28/2-ад от 30.08.2019г.



		и указатель кнопки, выполненные на контрастном фоне и дублируемые шрифтом Брайля. На краевых частях ступеней отсутствуют противоскользящие тактильные полосы контрастного цвета. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	
2.2.	К	Наружная входная дверь имеет ширину 0,9 м и порог 0,04 м. Наружная лестница не дублируется пандусом. Принятые меры: - предусмотрено использование инвентарного пандуса, рампы и полурампы. Входной узел условно доступен. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 28/2-ад от 30.08.2019г.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует визуально-тактильная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 28/2-ад от 30.08.2019г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	К, О, С, Г, У	Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 28/2-ад от 30.08.2019г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	К, О, С, Г, У	Санитарно-бытовое помещение расположено на 1-м этаже, не оборудовано для инвалидов. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 28/2-ад от 30.08.2019г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	К, О, С, Г, У	Информационная доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 28/2-ад от 30.08.2019г.
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует.	

## V. Рекомендации

1. *Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (п.5.2.2 СП 59.13330.2016).*
2. *Разместить при входе на участок табличку с телефоном лица, ответственного за сопровождение инвалидов. Информацию выполнить на контрастном фоне.*
3. *Обустроить бордюрный заезд на участок (п.5.1.5. и 5.1.8. СП 59.13330.2016).*

4. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте (п. 4.1.1 СП 59.13330.2012).

5. Оборудовать входной узел тактильно-контрастными указателями предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (п.5.1.10, п.5.1.12 и п.6.2.3 СП 59.13330.2016).

6. Установить кнопку вызова персонала и указатель кнопки, выполненный на контрастном фоне с учетом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида-колясочника на высоте 0,75-1,2м от уровня земли перед входом на объект.

7. Разместить визуально-тактильную информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.

8. Оборудовать сан.узел опорными поручнями для унитаза и раковины, крючками для одежды и костылей, системой тревожной сигнализации и информационной табличкой выполненной на контрастном фоне (п.6.3 и 6.5.8 СП 59.13330.2016).

9. Установить на краевых частях ступеней внутренней лестницы противоскользкие полосы контрастного цвета в соответствии с требованиями СП (п.6.2.8 СП 59.13330.2016).

10. На официальном сайте учреждения в разделе «Доступная среда», поместить информацию для каких граждан из числа МГН данный объект доступен. При этом указать на доступность (не доступность) санитарно-бытового помещения, отсутствия обустроенной автостоянки. Разместить схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной автомобильной парковки.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 76  
Красносельского района  
Санкт-Петербурга

Представитель Санкт-Петербургской  
общественной организации ветеранов  
боевых действий «Инвалиды войны»



/ В.В. Шафранская /



/ И.О. Кунец /

12 марта 2019 г.

\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

\*\* Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов